

衢州杭泰光伏发电有限公司文件

衢杭泰〔2017〕 5 号

签发人：仇展炜

衢州杭泰光伏发电有限公司 关于正泰新能源衢州 160MWp 光伏生态公园项目 配套 220KV 输变电工程竣工环境保护验收的意见

衢州杭泰光伏发电有限公司于 2017 年 10 月 24 日在衢州市组织召开了正泰新能源衢州 160MWp 光伏生态公园项目配套 220kV 输变电工程竣工环境保护验收会，参加会议的有国电环境保护研究院（环评单位）、浙江问鼎环境工程有限公司（调查单位）等单位的代表，会议邀请 2 名专家，成立了验收组。

与会专家和部分代表对该工程环境保护措施的落实情况进行了现场检查，会议听取了建设单位对工程环境保护执行情况和调查单位对竣工验收调查表的介绍，验收组经认真讨论，形成验收意见如下：

一、工程规模：新建 220kV 升压站一座，主变户外布置，配电装置户内 GIS 布置。本期新建主变 2×80MVA，远期 2×80MVA；新建

正泰光伏电站至 220kV 太真变 220kV 架空线路 1 回, 线路长度 8.4km。

二、工程建设环境保护手续完备, 相关档案及资料齐全。

三、工程建设落实了环境影响报告表及其批复文件提出的环境保护和污染防治措施。工程建设单位和运行单位环境保护管理机构健全, 环境保护规章制度较完善。

四、工程竣工环保验收监测结果表明, 工程周围敏感目标电磁环境、声环境监测值达标。

五、生态环境调查表明, 工程建设采取了相应的环境保护和生态恢复措施, 符合相关要求。

验收组同意本工程通过竣工环境保护验收, 我公司予以采纳, 同意本工程通过竣工环境保护验收, 同时做好工程运行期环境监测及巡查, 加强运行期环境安全管理、公众沟通和科普宣传。

附件 1 专家咨询意见及签字表

衢州杭泰光伏发电有限公司

二〇一七年十一月六日