

附件 5


编号：20□□-□□

电网建设项目竣工环保 验收鉴定表

项 目 名 称：宁波慈溪协能 110MWp、百益 110MWp 光伏电站 110kV 送出工程

建 设 单 位：国网浙江省电力有限公司宁波供电公司（盖章）

验收主持单位：国网浙江省电力有限公司宁波供电公司（盖章）



二〇一九年十一月五日

项目名称	宁波慈溪协能 110MWp、百益 110MWp 光伏电站 110kV 送出工程		
项目建设时间	2019 年 2 月~2019 年 3 月	建设地点	宁波市慈溪市
项目建设内容	1、镇龙改接达蓬 110kV 线路工程：新建双回电缆 2.16km。 2、达蓬-镇龙双 T 协能、百益 110kV 线路工程：新建双回电缆 2.13km。		
环境影响评价报告审批单位及文号	慈溪市环境保护局，慈环建[2019]15 号		
环境影响评价报告编制单位	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	竣工环保验收调查单位	浙江问鼎环境工程有限公司
设计单位	宁波市电力设计院有限公司	施工单位	宁波送变电建设有限公司
运行管理单位	国网浙江省电力有限公司宁波供电公司		
工程变动情况	无重大变更		
环境保护手续履行情况	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司于 2018 年 11 月编制了工程环境影响报告表，慈溪市环境保护局于 2019 年 1 月 21 日以慈环建[2019]15 号文批复了工程的环境影响报告表。		
环境影响评价报告及其批复要求落实情况	工程在设计、施工和调试期间采取了有效的污染防治和生态保护措施，执行了环境保护“三同时”制度，落实了环境影响报告表及其批复的要求。		
竣工环保验收监测结果及环保设施调试结果	工程电磁环境、声环境检测值达标，环保设施调试效果良好。		
生态环境调查情况	工程建设采取了相应的环境保护和生态恢复措施，生态恢复良好		
公众参与调查	已依法开展了公众参与工作		
实际完成环境保护投资（万元）	35		
验收结论	工程建设内容与环评基本一致，环境保护手续完备，落实了环境影响报告表及其批复文件提出的各项环境保护和污染防治措施。电磁环境监测值达标，采取了相应的生态恢复措施，并进行了信息公开。 验收组建议本工程通过竣工环境保护验收。		
存在的问题及处理意见	建议运行管理单位做好工程运行期监测及巡查，加强运行期环境安全管理、公众沟通和科普宣传工作。		

资料目录	《宁波慈溪协能 110MWp、百益 110MWp 光伏电站 110kV 送出工程 竣工环境保护验收调查表》		
技术专家签字:	刘鸿涛 包建国 刘群		
环境影响评价报告 编制单位代表签字:	张晚璐	竣工环保验收调查 单位代表签字:	鲁子其
施工单位代表签字:	张进	设计单位代表签字:	余群
建设管理单位(部门) 代表签字:	牛海	运行管理单位 代表签字:	阮以群
验收主持单位 代表签字:	刘中峰		